

DELIBERA 421/2014/R/EEL – Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita

Si rende noto che è stata pubblicata, in data 07/08/2014, la **Delibera 421/2014/R/EEL** dell'AEEGSI recante gli "*Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*" (disponibile sul sito www.autorita.energia.it, nella sezione **Atti e provvedimenti >> provvedimenti**).

Tale Delibera verifica positivamente l'allegato A72 modificato del Codice di Rete di Terna, contenente la procedura **RIGEDI** (riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale, consultabile sul sito www.terna.it, nella sezione **Sistema elettrico >> Codice di Rete**).

Il provvedimento è vincolante per i Produttori e per i Distributori che, pertanto, dovranno attenersi alle prescrizioni della stesso.

Con riferimento all'Art. 2.1 della suddetta Delibera, i Produttori interessati devono **provvedere all'implementazione dei sistemi atti a consentire il teledistacco**, in particolare dovranno adeguare i propri impianti alle prescrizioni di cui il paragrafo 8.8.6.5 (*partecipazione ai piani di difesa*) e all'allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III **entro il 31 gennaio 2016**.

Sono coinvolti retroattivamente gli impianti di produzione con le seguenti caratteristiche:

- 1. Alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (fotovoltaica o eolica);**
- 2. Potenza maggiore o uguale a 100 kW;**
- 3. Connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013.**

Sarà altresì necessario **sottoscrivere un nuovo regolamento di esercizio** (il quale sarà tempestivamente trasmesso agli interessati da IRETI) e presentare unitamente ad esso, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo attestante che il sistema atto a consentire il teledistacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III.

A seguito del ricevimento della comunicazione di adeguamento, IRETI procederà alla verifica tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale.

I produttori che invieranno, **entro il 30 giugno 2015**, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione, a condizione che le verifiche o il sopralluogo da parte del Distributore abbiano avuto esito positivo, avranno diritto ad un premio secondo l'art. 2.6 della Delibera sopraindicata.

Per ulteriori informazioni, contattare:

AREA TORINO
ing. Marco Matteoda
marco.matteoda@ireti.it

ing. Antonio Ognibene
antonio.ognibene@ireti.it

AREA PARMA
ing. Fabio Savi
Fabio.Savi@ireti.it